

Broj: 30-30-692
 Od: 11.01. 2024.g.

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj
 i
 n/r Gradonačelnice

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
 Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
 Crna Gora
 Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno: <u>15.01.23</u>					Prije: <u>12.01.24</u>				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost	Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
<u>08332</u>	<u>24</u>	<u>20</u>			<u>01</u>	<u>018</u>	<u>24</u>	<u>152</u>	

Poštovani,

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa, a u skladu sa Članom 3, 5 i 6 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.**

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji Opštine Podgorica, CEDIS je planirao izgradnju TS 10/0,4kV, 1x630kVA "Donji Kokoti 2" sa uklapanjem u VN i NN mrežu, KO Donji Kokoti, KO Donja Gorica, KO Farmaci, Opština Podgorica.

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za TS 10/0,4kV, 1x630kVA "Donji Kokoti 2" sa uklapanjem u VN i NN mrežu, KO Donji Kokoti, KO Donja Gorica, KO Farmaci, Opština Podgorica.

U skladu sa Članom 6 dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

- a) TS 10/0,4kV 1x630kVA
- b) 10 kV kablovski vodovi
- c) NN kablovski vodovi i NKRO-4

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Distributivna trafostatorska stanica sa jednim transformatorom od 630kVA i kablovskim izvodima. Lokacija trafostanice na dijelu kat. parc. br. 518 KO Donji Kokoti i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedene parcele, Opština Podgorica.
- b) Uzemljenje TS na dijelu kat. parc. br. 518 KO Donji Kokoti i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedene parcele, Opština Podgorica.
- c) Uklapanje nove TS u VN mreži predviđa se:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica



- 4.16. Niskonaponski razvodni ormarići NKRO: Predvidjeti tipski niskonaponski razvodni ormar NKRO sa četiri izvoda i odgovarajućom opremom na lokaciji prikazanoj na situacionom planu.

5. **PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE**

- Situacioni plan sa lokacijom nove TS I trasama priključnih VN i NN vodova

Obradio,
Jovan Radović, spec.sci.en.

Jovan Radović

Rukovodilac Sektora za investicije,
Sanja Tomić, dipl.el.ing.

TS

