



Broj: 08-332/24-853

11. jun 2024. godine

LAZAREVIĆ MILOŠ



Na Vaš zahtjev broj D 08-332/24-853 od 17.05. 2024. godine dostavljamo Vam jedan primjerak produženja tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju broj UP1 – 02-041/24-4067/1, zaveden kod ovog Organa dana 11.06. 2024. godine.

Napominjemo da je u gore navedenom aktu "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Podgorica navedeno da se objekat nalazi u III zoni zaštite vodoizvorišta Farmaci, te da je dozvoljena gradnja stambenih objekata, s tim što je potrebno septičku jamu izvesti strogo po tehničkim propisima, bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima ili za odvođenje otpadnih voda predvidjeti bioprečistač.

Prilog: kao u tekstu

RUKOVODITELJKA SEKTORA

mr Radmila Maljević, dipl.ing.saobr.



Handwritten signature in blue ink